

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1, 6 & 7
für das Nahwärmenetz „Innenstadt Heilbad Heiligenstadt“ der

Stadtwerke Heilbad Heiligenstadt GmbH

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag der Stadtwerke Heilbad Heiligenstadt GmbH dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021

(§ 22 Absatz 2 GEG)

$f_{P,FW} = 0,00$

nach GEG zu verwenden

Primärenergiefaktor nach Kappung

(§ 22 Absatz 3 GEG)

$f_{P,FW} = 0,24$

Emissionsfaktor FW 309-6:2021

94 g/kWh

Datenbasis: 01.01.2020 bis 31.12.2022

umfasst Planungsdaten: Nein

gültig bis: 28.09.2033

ausgestellt am: 28.09.2023

Heilbad Heiligenstadt, den 28.09.2023


.....
Dipl.Ing. (BA) Frederic Döring
fp-Gutachter-Nr.: FW 609-232